

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ТехноДизайн-М»

Шишов А.В. /

«11» ФЕВРАЛЯ 2022г



**Всепогодный уличный
шкаф ТШВП-18209Ех поз. QT1165 (H2S)**
(пр-во ООО "ТехноДизайн-М", Россия)

Паспорт

ТДМ.667.ТШВП-18209Ех.21.01 ПС

Взам. инв. №	Подп. и дата												
Инв. № подл.							ТДМ.667.ТШВП-18209Ех.21.01 ПС						
							Всепогодный уличный шкаф ТШВП-18209Ех поз. QT1165 (H2S) (пр-во ООО "ТехноДизайн-М", Россия)				Литера	Масса	Масштаб
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
	Разработал	Нестеров			11.02.22								
	Проверил	Кудряшов			11.02.22								
	Т. Контр.				11.02.22					Лист 1		Листов 7	
					11.02.22					ООО «ТехноДизайн-М»			
Н. Контр	Шишов			11.02.22	Паспорт								
Утвердил	Шишов			11.02.22									

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по обслуживанию шкафа должны выполняться персоналом, имеющим специальную подготовку и необходимые допуски для работы во взрывоопасных зонах и с электрооборудованием до 1000В. IV квалификационная группа соответствии с ПТЭЭП (6-е изд., перер. и доп., М., Энергоатомиздат, 2003) и ПТБ для персонала, обслуживающего (работающего) с электроустановками.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Шкаф изготовлен согласно ТУ и сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах.

Сертификат ТР-ТС 012/2011 № RU C-RU.АЖ58. В.02305/22 Серия RU № 00362901
Технические характеристики приведены в таблице 1 из состава паспорта изделия.

Таблица 1. Основные характеристики шкафа ТШВП-18209Ex поз. QT1165 (H2S).

№	Наименование	Ед.изм	Значение
1	Общие габаритные размеры шкафа с цоколем и крышей, ВхШхГ	мм	1800х2000х900
2	Масса шкафа вместе с установленным Оборудованием, не более	кг	700
3	Степень защиты		IP54
4	Конструкция корпуса		Панели из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования, утеплитель 30 мм
5	Количество дверей		Две двери с углом максимального открывания 180°
6	Вентиляция, тип		1) Приточно-вытяжная естественная; 2) Искусственная, работающая в ручном и автоматическом режимах.
7	Расположение решеток вентиляции		В нижней части дверей шкафа.
8	Наличие и тип фильтров		На решетках вентиляции, G3
9	Температура эксплуатации	°C	-50...+37

Инв. № подл.	ПОДП. И ДАТА	Взам. инв. №
.		

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Шифр: ТДМ.667.ТШВП-18209Ex.21.01ПС	Лист
							2

6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Все пожелания по усовершенствованию шкафов следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

ООО «Технодизайн-М», Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2, т/ф. +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28, info@nice-device.ru сайт: www.nice-device.ru

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Всепогодный уличный шкаф ТШВП-18209Ех поз. QT1165 (H2S)

(пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)

ТДМ.667.ТШВП-18209Ех.21.01ПС

Заводской №1862

изготовлен в соответствии с ТУ 1968-013-0000000-2016, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

/Щелков А.П /
Расшифровка подписи



«11» Февраля 2022 г.

Дата

Изн. № подл.	ПОДП. И ДАТА	Взам. инв. №	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Шифр: ТДМ.667.ТШВП-18209Ех.21.01ПС	Лист
										4